



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б

8(343)73-4-27-30 электронная почта fond-s-log@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 150/3

(первая цифра номера решения о проведении контроля (назорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-логжостное лицо)

вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 31 "Солнышко" (МАДОУ детский сад № 31 "Солнышко"), ИНН

6605006425, юридический адрес: 623507, Свердловская область, Богдановичский район,

с. Кунарское, ул. Ленина, 15, в лице заведующей

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контроль (назорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Прокшина М.А. № 150

от « 14 » Октября 2021 года

в период с « 18 » Октября 2021г., с 10 час. 00 мин. по « 29 » Октября 2021 г., до 16 час. 00 мин.

Старшим инспектором ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС

России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Бунаковым Р.В.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Плановое контрольное (назорное) мероприятие

(контрольное (назорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующая

МАДОУ № 31 "Солнышко", и ответственное лицо за пожарную безопасность на

объекте.

(логжост, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (и/или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Двери эвакуационных выходов ведущих из групповых ячеек в поэтажные коридоры выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23; п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст. 89 часть 1 и 2. СП.1.13130.2020 п. 5.2.3.	01.10.2022 года	
2.	На противопожарных дверях, установленных в помещениях прачечной и электрощитовой, расположенных на первом этаже здания, обеспечить приспособлениями для самозакрывания.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 14, п. 24. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст. 88 часть 8.	01.10.2022 года	
3.	Помещение пищеблока, расположенного на первом этаже здания, отделить от общего коридора противопожарными	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением	01.10.2022 года	

5.	<p>Проемы в противопожарной перегородке первого типа, отгораживающие помещения пищеблока и помещения для хранения белья от общего коридора первого этажа, в местах пересечения противопожарных преград вентиляционными каналами провести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивая шпимами требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров.</p>	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 15. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, СП 1.13130.2020 п. 5.1.2; п. 5.2.6; п. 5.5.2.</p>	01.10.2022 года
4.	<p>В подвальном помещении запретить устройство мастерских и складских помещений, в которых осуществляется хранение горючих материалов.</p>	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 16 (а), (в). Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, СП 4.13130.2013 изм. Приложение № 1. п. 5.1.4.</p>	01.10.2022 года
	<p>Дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).</p>	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23; п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, СП 1.13130.2020 п. 5.1.2; п. 5.5.2.</p>	

	01.10.2022 года	<p>Основание: Превыла противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) н. 54. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4, ст. 84 часть 1, часть 3, часть 11, СП 3.13130.2009 н. 5.3</p>	<p>Обеспечить световое оповещение у системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа, а именно световые табло «Выход» у эвакуационных выходов, ведущих в безопасную зону из помещений приемных групповых ячеек в общий коридор первого и второго этажа здания и из коридор первого этажа.</p>	8.
	01.10.2022 года	<p>Основание: Превыла противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) н. 23, н. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4, ст. 134 часть 6, Таблица, 28.</p>	<p>Для покрытия пола в общих коридорах второго этажа, запретить применение горючего материала (линолеума). Для покрытия пола применять материал класса пожарной опасности не более чем КМ-2.</p>	7.
	01.10.2022 года	<p>Основание: Превыла противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) н. 12.</p>	<p>Для складских и производственных помещений пищеблока, расположенного на первом этаже здания, определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, которые необходимо обозначить на дверях данных помещений с наружной стороны.</p>	6.

11.	<p>Отсутствует акт выполненных и копия лицензия на право проведения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений при заполнении</p>	<p>Основание: Приказ <i>Противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25, п. 54. Федеральный закон от</i></p>	01.10.2022 года
10.	<p>Провести ревизию электроосветительного оборудования, а именно: - В помещении кладовой музыкального работника, расположенного на втором этаже здания и в подвальном помещении, электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - В подвальном помещении запретить эксплуатацию электрических проводов с видимыми нарушениями изоляции; - В прачечной запретить использовать нестандартного (самоделного) удлинитель для питания электроприборов.</p>	<p>Основание: Приказ <i>Противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 35 а), в), д).</i></p>	01.10.2022 года
9.	<p>Запретить применять для покрытия пола в групповых ячеек горючий материал (линолеум) класса пожарной опасности КМ-3, а также краску, нанесенную на горючее основание дощатого пола, на который отсутствуют документы, характеризующие класс пожарной опасности. Для покрытия пола в групповых ячеек пожарной опасности не более чем КМ-2.</p>	<p>Основание: Приказ <i>Противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23, п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4, ст. 134 часть 6. Таблица, 29. часть 7.</i></p>	01.10.2022 года

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Заведующая МАДОВ № 31 "Солнышко"
 (подпись, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), должность инспектора
 органа государственного пожарного надзора)

Капитан внутренней службы Бунаков Р.В.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по
 Свердловской области

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог
 Федерация Российской Федерации по делам ГО, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 ГО Сухой Лог
 инспектор по пожарной безопасности
 (подпись)



12.	<p>В групповых ячейках, расположенных на первом этаже, в помещениях буфетных установить дымовые пожарные извещатели установки автоматического обнаружения пожара.</p>	<p>Основание: Проведена противопожарная работа в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 54. СП 5.131230.2009 п. 13.3.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 часть 6 и 9.</p>
	<p>проемов в противопожарных преградах, при установке противопожарной двери в второй младшей группы, расположенный на первом этаже здания.</p>	<p>22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст. 88 часть 1-3; СП 4.13130.2013 изм. Приложение 1 п. 5.1.2; п. 5.2.6.</p>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576077

Владелец Серебренникова Любовь Леонидовна

Действителен с 31.05.2022 по 31.05.2023