

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области  
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru))

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: [ooepn\\_uoepn@mail.ru](mailto:ooepn_uoepn@mail.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: [tond-s.log@mail.ru](mailto:tond-s.log@mail.ru))  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предписание №110

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению - детский сад №31. (ОГРН 6605006425; ИНН 1026600707044)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

**в лице: Заведующего МАДОУ №31 Серебренниковой Л.Л.**

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог ГО Богданович по пожарному надзору Свалова Е.С. от «03» июля 2019 года, № 110, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

11 июля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

23 июля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена внеплановая, выездная проверка Инспектором отдела надзорной деятельности ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, старшим лейтенант внутренней службы Исаковым Денисом Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МАДОУ детский сад №31 Серебренниковой Л.Л.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двери в помещение электрощитовой и прачечной, на первом этаже выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (Противопожарными второго типа)	Основание: ст. 46 Федерального закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.07.2020г	



		<i>пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. ст. 151. СНиП 21-01-97 п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНиП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНиП 31-03-2001 п. 7.3.</i>		
2.	Отсутствуют документы, характеризующие пожарную опасность отделочных материалов, применяемых на путях эвакуации (линолеум покрашенный краской).	<i>Правила противопожарного режима в РФ; п.33. ст. 46 Федерального закона от 27 Декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 6. Таблица 28. СНиП 21-01-97 п. 6.25.</i>	01.07.2020г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Свердловской области старший лейтенант внут-  
ренней службы Исаков Денис Валерьевич

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)*

«23» июля 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

*(подпись)*

*(должность, фамилия, инициалы)*

«23» июля 2019 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99